



Rejon Dróg Wojewódzkich w Stargardzie

Telefon centrali: /91/ 834 04 35

Sekretariat: /91/ 834 04 36

Fax: /91/ 578 63 40

Nr konta: Bank PKO Bank Polski S.A. I/o Koszalin 52 1020 2791 0000 7402 0093 1246

<http://www.zzdw.koszalin.pl>

e-mail: rdw.stargard@zzdw.koszalin.pl

Dane do faktur: Nabywca:

Województwo Zachodniopomorskie

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

NIP: 851-28-71-498 REGON:811683876

Płatnik/adres do korespondencji:

ZZDW - RDW w Stargardzie

ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard

ZZDW-6.381.98.2019.7

Stargard dn. 04.07.2019 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa sygnalizacji świetlnej w m. Nowogard w ciągu DW 106”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

Czy na danym skrzyżowaniu mają występować pętle indukcyjne bądź radary?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga montażu radarów i kamer. Obecnie na skrzyżowaniu nie ma pętli indukcyjnych. Sterownik pracuje w trybie stałoczasowym, jednak nowy sterownik i nowa instalacja elektryczna powinny umożliwiać założenie przycisków dla pieszych w przyszłości.

Pytanie nr 2

Jakie są wymagania sterownika sygnalizacji świetlnej?

Odpowiedź:

Powinien to być typowy sterownik do sygnalizacji świetlnej, nowy. Umożliwiać obsługę do 32 grup wejściowych, dostęp zdalny do podglądu pracy sygnalizacji, posiadać pulpit umożliwiający zmiany trybów pracy i podstawowych parametrów.

Pytanie nr 3

Czy jest konieczność wykonania projektu ruchowego i elektrycznego?

Odpowiedź:

Należy wykonać wszystkie niezbędne, przewidziane prawem projekty i uzgodnienia.

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją projektową na przedmiot zamówienia.

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

K I E R O W N I K
Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Stargardzie
[podpis]
mgr inż. Wojciech Józwa