Rejon Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Sekretariat: 94 314 96 10 http://www.zzdw.koszalin
Fax: 94 341 18 17 e-mail: rdw.koszalin@zzdw.koszalin.pl
Nr konta: Bank PKO Bank Polski S.A. I/o Koszalin 52 1020 2791 0000 7402 0093 1246

Dane do faktur: **Nabywca:**
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
NIP: 8512871498 REGON: 811683876

Płatnik/adres do korespondencji:
ZZDW – RDW w Koszalinie
ul. Szczecińska 31c, 75-122 Koszalin

Koszalin, dnia 22.08.2019

ZZDW-6.381.142.2019.5

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **„Przebudowa DW206 w m. Jacinki"**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Pytanie:
„Czy, Zamawiający dopuszcza stosowanie kruszywa C50/30 na konstrukcję podbudowy pod chodniki i zjazdy?"
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszywa kategorii C50/30 do wykonania konstrukcji podbudowy pod chodniki i zjazdy. Należy zastosować kruszywo zgodne z SST.

KIEROWNIK
Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie
mgr Tomasz Bernacki